



Aviso de revisión pública y oportunidad de comentarios

Re: Operación de generadores de reserva de emergencia en 301 Mentor Drive

Google, LLC ha solicitado al Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (Distrito) que aumente las horas diarias permitidas de operación para ocho generadores diésel de emergencia / reserva en 301 Mentor Drive en Santa Bárbara. Los motores se utilizan para proporcionar energía de respaldo a sus instalaciones durante eventos de emergencia. Actualmente, se permite que los motores funcionen un máximo de 2 horas / día de operación, pero esta propuesta de permiso aumentará esa asignación a 4 horas / día para adaptarse a los requisitos anuales de prueba de carga. Está recibiendo este aviso porque los motores están a menos de 1,000 pies del límite de la propiedad de la escuela St. Raphael.

Como parte de la evaluación del Distrito de esta modificación propuesta, hemos evaluado el riesgo potencial para la salud creado por las emisiones del proyecto. Nuestro análisis, que protege la salud de manera conservadora, muestra que las emisiones esperadas de la acción de permiso propuesta estarán por debajo de cualquier nivel que crearía un riesgo tóxico significativo para la salud pública y el medio ambiente. Antes de que nuestra agencia emita este permiso, la ley estatal requiere que le notifiquemos, ya que usted es el padre / tutor de un estudiante que asiste a una de las escuelas o es un residente o empresa ubicada a menos de 1,000 pies del sitio. Le ofrecemos la oportunidad de revisar y comentar sobre esta propuesta de permiso. Además, antes de emitir el permiso final, enviaremos al archivo administrativo del permiso nuestras respuestas por escrito a cualquier comentario que recibamos durante el período de comentarios.

Una copia del borrador del documento del permiso (Modificación de la Autoridad para Construir/Permiso para Operar 16106-02) está disponible para su revisión en la página de internet del Distrito en <http://www.ourair.org/news/> (haga clic en el aviso relacionado con este proyecto).

Envíenos sus comentarios dentro de los 30 días de haber recibido este aviso a la dirección que se indica a continuación (Atención: Noah Dooley at DooleyN@sbcapcd.org).

Sinceramente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Harris".

David Harris, Gerente
División de Ingeniería