

## Aviso de Revisión y Oportunidad para Comentarios del Público

Asunto: Instalación de calderas, calentadores de agua y generadores a diésel en el Goleta Valley Cottage Hospital


El centro hospitalario Goleta Valley Cottage Hospital ha solicitado dos permisos al Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa Bárbara (Distrito) para instalar y operar dos generadores eléctricos a diésel de 1474 bhp, siete calderas de 0.398 MMBtu/hr, tres calderas de 6.124 MMBtu/hr, y dos calentadores de agua de 1.200 MMBtu/hr en el número 351 de S. Patterson Avenue, en Santa Bárbara. El proyecto se ubica a menos de 1.000 pies del límite de propiedad de la escuela St. Raphael, localizada en el número 160 de St. Joseph Street, en Santa Bárbara.

Como parte de la evaluación del APCD de la instalación propuesta, hemos estimado el riesgo potencial a la salud producido por las emisiones del proyecto. Nuestro análisis, el cual contempla cautelosamente la protección de la salud, revela que las emisiones esperadas de esta instalación estarán por debajo de niveles que pudieran crear un riesgo significativo de tóxicos del aire para la salud pública y el medio ambiente. Antes de que nuestra agencia expida este permiso, la ley estatal exige que se lo notifiquemos a usted, por ser el padre/madre o tutor de un/a estudiante que asiste a dicha escuela o porque reside o tiene un negocio a menos de 1.000 pies del sitio. Le estamos brindando la oportunidad de revisar y comentar esta medida de otorgamiento del permiso propuesto. Además, antes de expedir el permiso final, integraremos al expediente administrativo correspondiente nuestras respuestas escritas a cualquier comentario recibido durante el periodo designado para tal efecto.

Hay una copia de los borradores de los permisos (Autoridad para Construir 13963 y Autoridad para Construir 13964) disponible para su revisión en los siguientes lugares: oficina del Distrito, (260 North San Antonio Road, Suite A, Santa Bárbara; Biblioteca Pública Central de Santa Bárbara (40 East Anapamu Street, Santa Bárbara; y en el sitio web del APCD en [www.sbcpd.org/notices.htm](http://www.sbcpd.org/notices.htm) (pulse en el aviso relacionado con este proyecto).

Sírvase hacernos llegar sus comentarios dentro de los 30 días siguientes al recibo de este aviso, a la dirección que aparece al calce (Atención: Kevin Brown, 961-8826).

Atentamente,



Michael Goldman, Gerente  
División de Ingeniería