



## Aviso de Revisión y Oportunidad para Comentarios del Público

Asunto: Instalación de un generador de emergencia en la Clínica Sansum

La Clínica Sansum ha solicitado un permiso al Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa Bárbara (Distrito) para instalar y operar un generador de emergencia a diésel de 755 bhp, en el número 4151 de Foothill Road, en Santa Bárbara. Este generador proporcionará energía de reserva a la Clínica Sansum, en caso de interrupción del suministro eléctrico. El proyecto se localiza a menos de 1.000 pies del límite de propiedad de las escuelas La Colina Junior High School y Open Alternative School, localizadas en el número 4025 de Foot Hill Road, en Santa Bárbara.

Como parte de la evaluación del Distrito de la instalación propuesta, hemos estimado el riesgo potencial a la salud producido por las emisiones del proyecto. Nuestro análisis, que contempla cuidadosamente la protección de la salud, revela que las emisiones previstas estarán muy por debajo de niveles que pudieran crear un riesgo considerable de tóxicos del aire para la salud pública y el medio ambiente. Antes de que nuestra agencia expida este permiso, la ley estatal exige que se lo notifiquemos a usted, por ser el padre, madre o tutor de un/a alumno/a que asiste a una de dichas escuelas, o porque reside o tiene un negocio a menos de 1.000 pies de distancia del sitio. Le brindamos la oportunidad de revisar y comentar esta medida de otorgamiento del permiso propuesto. Además, con carácter previo a la expedición del permiso final, integraremos al expediente administrativo correspondiente nuestras respuestas escritas a cualquier comentario recibido durante el periodo designado para tal efecto.

Hay una copia del borrador del documento referente a este proyecto (Autoridad para Construir/Permiso para Operar 14225), disponible para su revisión en los siguientes lugares: la oficina del Distrito (260 North San Antonio Road, Suite A, Santa Bárbara); la Biblioteca Pública Central de Santa Bárbara: (401 East Anapamu Street), Santa Bárbara); y en el sitio web del Distrito en [www.sbcapcd.org/notices.htm](http://www.sbcapcd.org/notices.htm) (pulse en el aviso relacionado con este proyecto).

Sírvase hacernos llegar sus comentarios dentro de los 30 días siguientes al recibo de este aviso, a la dirección que aparece al calce (Atención: Phil Sheehan, 961-8876).

Atentamente,

POR

Michael Goldman, Gerente  
División de Ingeniería